



Farstrup Vandværk  
Egernvej 16, Farstrup  
9240 Nibe  
Att.: Svend Bertelsen

Registrernr.: 440545  
Kundenr.: 87368  
Ordrenr.: 826361  
Prøvenr.: 44054501  
Modt. dato: 2006.10.23  
Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Farstrup Vandværk  
Egernvej 16, Farstrup, 9240 Nibe  
Prøvested.....: **Farstrup Vandværk. Ledningsnet - V02202100/4831000299**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Nymøllevej 121 - køkken**  
Prøveudtagning...: 2006.10.23 kl. 09:45  
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (JOB)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2006.10.24 kl. 08:55 - 2006.11.06

	Prøvenr.: 44054501	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	4 Antal/ml			200	DS/EN/ISO 6222	
pH	7.8 pH			7.0-8.5	DS 287	
Ledningsevne	68 mS/m			>30	MK4258-DSEN2788	5
Jern (Fe)	<0.010 mg/l			0.2	SM3120-ICP	15
Iltindhold	2.1 mg/l			> 5	DS/EN 25814-1	5

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP
Prøvens smag	<b>normal</b>	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	<b>12.4 gr. C</b>	DS2250

### Analysekommentarer:

Indholdet af ilt overholder ikke kvalitetskravet til drikkevand.

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordjyllands Amt, Teknik og Miljø, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
- Embedslægeinstitutionen for, Nordjyllands Amt, Vesterbro 81B, 2. Postboks 1826, 9000 Aalborg
- Nibe Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, 9240 Nibe

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.


> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Rikard Jensen

Kontaktperson

06. november 2006

  
Hanne Hedstrøm Hansen  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.